



**Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento
de Monclova y Frontera, Coahuila.**

Blvd. Benito Juárez. No. 418 1 y 3 Piso Col. Palma c.p. 25730
Tels. y Fax. (01 866) 649-02-45, 633 13 31 ext. 302, 303, 304.
Monclova, Coahuila. R.F.C. SIA-930831-778

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Folio No. RB14000386

FECHA 7 de Julio de 2014

Nombre de Proveedor: A QUIEN CORRESPONDA.

At'n: _____ Requisición RB14000386

Recurs: PRODDER No. Obra 1420042-01

De conformidad con lo dispuesto en los Art. 26 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se invita a cotizar el (los) siguiente (s) Insumos o Servicios:

Part.	Cant.	Un.	Descripción pormenorizada del bien o Servicio a cotizar
1	2	PZA	OBRAS EN PROCESO BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL SUMERGIBLE IMPULSOR FABRICADO EN FIERRO FUNDIDO, SEMIABIERTO INATASCABLE DE 2 ÁLABES Y CARAS ENDURECIDAS MEDIANTE TRATAMIENTO TÉRMICO, DIÁMETRO DEL IMPULSOR DE 239 MM. BOMBA PARA INSTALACIÓN SEMIPERMANENTE HÚMEDA, CONSTRUIDA EN FIERRO FUNDIDO. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL DESGASTE DEL SELLO MECÁNICO (SPIN - OUT), CON MOTOR SECO DE INDUCCIÓN TIPO JAULA DE ARDILLA, TRIFÁSICO DE 12 HP, 220 VOLTS, 3 FASES, 60 HZ, 4 POLOS, 1765 RPM, AISLAMIENTO CLASE H (180 °C). MOTOR CAPAZ DE REALIZAR HASTA 30 ARRANQUES POR HORA. CHAQUETA DE ENFRIAMIENTO PARA DISIPAR LA TEMPERATURA DEL SELLO MECÁNICO Y EL MOTOR. INCLUYE LOS SIGUIENTES SENSORES PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO: SENSOR PARA DETECCIÓN DE HUMEDAD EN LA CAJA DE INSPECCIÓN (FLS), 3 SENSORES DE TEMPERATURA DE (140° C) DENTRO DEL ESTATOR, UNIDAD DE ALARMA Y MONITOREO (RECIBE LAS SEÑALES DE LOS SENSORES). 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE PARA ALIMENTACIÓN Y MONITOREO. (MARCAS FLYGT ó EBARA)
2	2	JGO	OBRAS EN PROCESO ACCESORIOS DE INSTALACION CODO DE DESCARGA BRIDADO DE 100 MM DE DIÁMETRO FABRICADO EN FIERRO FUNDIDO PARA INSTALACIÓN SEMIPERMANENTE HÚMEDA. SUJETADOR PARA LAS BARRAS GUÍA EN LA PARTE SUPERIOR. KIT PARA MONTAJE PARA CODO DE DESCARGA Y SUJECCIÓN PARA LAS BARRAS GUÍA EN LA PARTE SUPERIOR. DOS (2) BARRAS GUÍA DE 2" POR SEIS (6) MTS DE LARGO. CADENA PARA IZAR EL EQUIPO DE BOMBEO.(MARCAS FLYGT ó EBARA)
3	1	PZA	OBRAS EN PROCESO CCM DE CONTROL PARA 2 BOMBAS ARRANQUE A TENSIÓN PLENA A 460 V / 60 HZ CON MEDICIÓN EN TIEMPO REAL DE NIVELES DE AGUA Y SENSOR DE NIVEL ANALÓGICO. MONITOREO, CONTROL Y PROTECCIÓN ESPECIFICA DE ESTACIONES DE BOMBEO O PROTECCIÓN CONTRA FALLA DE FASE.O ARRANQUE Y PARO DIGITAL (PERAS ENM-10).O ARRANQUE Y PARO ANALÓGICO (SENSORES 0-24MA).O ARRANQUE Y PARO MANUAL.O DETECCIÓN DIGITAL DE NIVEL ALTO.O DETECCIÓN ANALÓGICA DE NIVEL ALTOO TRABAJO DE BOMBAS POR TIEMPO.O ALTERNACIÓN DE BOMBAS.O CONFIRMACIÓN DE ARRANQUE DE BOMBAS.O RETRASO EN EL PARO (LIMPIEZA DE CÁRCAMOS).O REGISTRO DE NÚMERO DE ARRANQUES POR BOMBA.O REGISTRO DE NÚMERO DE HORAS TRABAJADO POR BOMBA.O REGISTRO DE ALARMAS CON TIPO, HORA Y FECHA.O RETRASO DE ALARMAS.O RETRASO DE ARRANQUE DESPUÉS DE FALLO DE ENERGÍA (PROTECCIÓN DE PLANTAS DE EMERGENCIA).O PROTECCIÓN CONTRA SOBRE TEMPERATURA.O PROTECCIÓN Y DETECCIÓN DE HUMEDAD DENTRO DE LA BOMBA. (MARCAS FLYGT ó EBARA)

Tiempo de Entrega: Inmediata

L.A.B. Almacén de SIMAS, en Monclova-Frontera, Coahuila.

Condiciones de Pago: 30 días, contados a partir de recibir factura en contabilidad

Tipo de Moneda: Nacional

La propuesta tecnico-economica deberá ser entregada en sobre cerrado, en papel membretado y debidamente firmada por quien suscriba la propuesta.

Entrega de Invitaciones: Lunes 07 de Julio 2014 de las 08:00 a 16:00 Hrs. vía correo electrónico.

Jueves 10 de Julio 2014 a las 10:00 Hrs. Pueden enviar sus dudas vía correo a la siguientes direcciones: martha.macias@simasmyf.gob.mx y ana.fuentes@simasmyf.gob.mx

Junta de Aclaraciones: Miércoles 16 de Julio 2014 a las 15:00 Hrs. Pueden presentar su propuesta personalmente o enviarla vía mensajería, sobres que se reciban despues de las 15:00 horas no seran tomados en cuenta.

Fallo: Martes 22 de Julio 2014 a las 15:00 Hrs. vía correo electrónico.

Anexar en su propuesta la siguiente documentación:

- * Copia de Alta en Hacienda, RFC y Cedula Fiscal.
- * Copia de comprobante de domicilio fiscal.
- * Copia de Acta Constitutiva y Poder Legal.
- * Copia de Identificación del Representante Legal.

Garantía de Cumplimiento de contrato: Para garantizar el debido cumplimiento del pedido o contrato que se adjudique al proveedor que resulte ganador deberá presentar a más tardar dentro de los diez días hábiles siguientes a la firma del contrato FIANZA expedido por una Institución legalmente establecida, en moneda nacional, en la que deberá precisar que se garantice el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el pedido o contrato, como son a tiempo de entrega y calidad de los servicios durante el período de garantía de los mismos, dicha garantía se establecerá a favor del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera Coahuila como a continuación se indica: El monto a garantizar es por el 10% del monto total del pedido o contrato incluyendo el IVA. La presentación de la Garantía deberá realizarse por medio de un escrito elaborado en papel membretado de la Empresa y firmado por el Representante Legal que suscriba la propuesta.

Lic. Ana I. Muñoz Fuentes.
Jefatura de Adquisiciones

Lic. Edward C. Roehl de la Fuente.
Suptnte. de Adquisiciones y Almacén

